


PASTABOS:

1. Sienos šiluminė varža nustatyta pagal STR 2.05.01:2005;
2. Visoms sienų konstrukcijoms, išskyrus silikatinius blokelių, įrengiamas 120 mm storio apšiltinimo sluoksnis. Sienų konstrukcijai iš silikatinių mūro blokelių turi būti naudojama 140 mm pločio apšiltinimas poliuretano putomis.
3. Visi konstrukcijų padengimo poliuretano putomis darbai ir sprendimai turi būti atliekami vadovaujantis nacionaliniu techniniu liudijimu NTL-01-057:2010.

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Tankis kg/m ³	Projektinis šilumos laidumo koefic. W/m ² *K	Vandens garų pralaidumo faktorius W/m ² *K	Pastabos
1.	Apdailinių plytų mūras	-	-	-	
2.	Ventiliuojamas oro tarpas	-	-	-	
3.	Poliuretano putos Poliuretan Spray S-303E-W	34-40	0,030	80	
4.	Blokelių mūras	-	-	-	
5.	Laikančioji sąrama	-	-	-	
6.	Detalė apdailiniam mūrai pakabinti	-	-	-	
7.	Keraminė plytelė	-	-	-	
8.	Balkono grindų apdaila	-	-	-	
9.	Balkono plokštė	-	-	-	
10.	Balkono plokštę laikanti sija	-	-	-	
11.	Lauko apdaila	-	-	-	
12.	G/b perdenginys su grindimis	-	-	-	