


PASTABOS:

1. Visi konstrukcijų padengimo poliuretano putomis darbai ir sprendimai turi būti atliekami vadovaujantis nacionaliniu techniniu liudijimu NTL-01-057:2010.

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Tankis kg/m ³	Projektinis šilumos laidumo koefic. W/m ² *K	Vandens garų pralaidumo faktorius W/m ² *K	Pastabos
1.	Stogo danga	-	-	-	
2.	Ventiliuojamas oro tarpas	-	-	-	
3.	Impregnuotas audinio tinklelis 2,3x2,3 mm	-	-	-	
4.	Skardos lankstinys	-	-	-	
5.	Horizontalūs tašai apskardinimo tvirtinimui	-	-	-	
6.	Poliuretano putos Poliuretan Spray S-303E-W	34-40	0,030	80	
7.	Kamino apskardinimas	-	-	-	
8.	Skardinis kamino stogelis	-	-	-	
9.	Horizontalūs tašai po gegnėmis	-	-	-	
10.	Gegnės	-	-	-	
11.	Kamino mūras	-	-	-	
12.	Vidaus apdaila	-	-	-	